

Informationsutskick

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara (RO-FB)

2022-03-09



Information till dej som hanterar brandfarliga vätskor i markförlagda rör

Om du i din verksamhet har befintliga, markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd, får du inte använda dem för hantering av brandfarlig vätska efter 1 juli 2022.

Från 1 juli ska markförlagda rör vara åtgärdade så att de har tillräckligt skydd mot korrosion genom sin placering, sitt materialval eller genom korrosionsskyddssystem.

Ett befintligt varmförzinkat rör utan fuktisolering har inte tillräckligt korrosionsskydd för att fortsatt kunna ligga nergrävt. Sådana rör får inte heller fortsättningsvis grävas ner enbart med varmförzinkning som skydd. Befintliga rör ska därför antingen byggas om så de inte längre är förlagda i mark, eller bytas ut mot rör som har tillräckligt korrosionsskydd enligt 2 kap. 3 § MSBFS 2018:3 för att kunna vara markförlagda efter den 1 juli i år.

För att söka undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla övergångsbestämmelse 5 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är fuktisolerade, behöver sökande redogöra för

- skälen till varför undantaget behövs,
- vilka åtgärder verksamheten planerar att genomföra, samt
- hur lång tid verksamheten behöver för att hinna genomföra åtgärderna.

Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Markförlagda rör ska ha tillräckligt korrosionsskydd

Ett befintligt, varmförzinkat rör som utan fuktisolering är förlagt i mark, är inte skyddat mot korrosion i tillräcklig utsträckning, vare sig genom sin placering, sitt materialval eller korrosionsskyddssystem, vilket krävs enligt MSBFS 2018:3, 2 kap 3§.

Sådana markförlagda rör får enligt övergångsbestämmelse 5 i MSBFS 2018:3 användas som längst fram till 30 juni 2022. Från 1 juli ska de istället ha det korrosionsskydd som föreskrifterna kräver.

Undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla kraven i övergångsbestämmelse 5, kan sökas hos MSB via ett e-tjänstverktyg eller via blankett, finns på samma ställe som e-tjänstverktyget. Blanketten kan hanteras digitalt eller manuellt på papper.

Mer information om ansökan om undantag från att inom utsatt tid uppfylla kravet på markförlagda rör finns [här](#) på MSBs webbplats.

e-tjänstportalen finner du [här](#) för att ansöka digitalt eller hitta blankett för manuell ansökan.



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du kan göra din ansökan elektroniskt via e-tjänst eller manuellt via blankett som hämtas i [e-tjänstportalen](#). E-tjänsten heter *Dispensansökan övergångsbestämmelse 5 markförlagda rör MSBFS 2018:3*. På samma ställe finns också blanketten för manuell ansökan att hämta.

Ansökan prövas av MSB i varje enskilt fall och undantag kan bara medges om

- de anförda skälen bedöms tillräckliga och
- anförda skäl ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll och
- det i ansökan kan visas att säkerheten på anläggningen kommer att kunna bibehållas under den sökta dispensperioden.

MSB behandlar inkomna ansökningar i turordning och lämnar besked så fort som möjligt. Om du lämnat in din ansökan före den 30 april 2022 kommer du att få besked senast den 30 juni 2022.

Sprid gärna informationen till den som behöver veta

MSB har ingen möjlighet att direkt informera berörda verksamheter. Den här informationen går därför i första hand till branschorganisationerna Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS), Drivkraft Sverige men också till organisationen för fristående trafikbutiker (emab), Motorbranschens riksförbund (MRF) och mindre, fristående bensinbolag som inte är anslutna till Drivkraft Sverige för vidare distribution av den här informationen till sina respektive medlemsbolag.

Utskicket går dessutom som information till Tillväxtverket och regionernas kontaktpunkter för regionala serviceprogram, samt till kommunala förvaltningar.

Frågor kring din ansökan ställer du via MSBs registrator, e-post registrator@msb.se. Ange ditt diarienummer som du fått efter att ansökan lämnats in.